

総合評価一般競争入札に関する質問・回答書

提出日：2023年11月7日

回答日	令和5年（2023年）11月16日
開札日	令和6年2月6日
業務名	令和6年度 犀川安曇野流域下水道維持管理 安曇野終末処理場他包括 運転管理業務
業務箇所	犀川安曇野流域下水道 安曇野市豊科田沢 安曇野終末処理場他
回答者	犀川安曇野流域下水道事務所

質問	回答
<p>質問① 指定維持管理業務のテレビカメラ調査、管路施設巡視点検業務の年度ごとの作業数量についてですが、令和7・8年については協議によるとありますが、年度ごとに数量を変更し、設計変更にて増減額が行われると考えてよろしいでしょうか？</p> <p>また、小中口径のカメラ調査の項目しか計上されておりませんが、期間中に大口径の調査は行わないと考えてよろしいでしょうか？</p> <p>質問② 上記の場合、積算に使用する人件費単価についても当該年度の人件費単価で積算を行い、設計変更にて増減が行われると考えてよろしいでしょうか？</p> <p>質問③ 昨今の人件費高騰を踏まえてご質問いたしますが、運転管理業務以外の指定維持管理業務で公共人件費単価を用いて積算しているものについては、物価スライド、人件費スライドの対象となると考えてよろしいでしょうか？</p>	<p>年度毎の調査箇所、延長については協議により、設計変更します。</p> <p>大口径によるテレビカメラ調査が必要になれば、協議の上で変更対象とします。</p> <p>当初設計上の単価は、質問③の回答のとおりです。当初設計にない新工種の単価については変更時に協議して下さい。</p> <p>業務委託契約書（案）第29条により対応します。</p>

質問④

令和 8 年度に予定の安曇野市明科処理区の公共下水道接続についてですが、接続により処理水が増えることが考えられますが、その場合は、新たに増えた処理量に合わせて設計変更が行われると考えてよろしいでしょうか？

加味して設計済です。

質問⑤

指定維持管理業務の生濃縮汚泥配管分解洗浄及び汚泥貯留槽 MAP 除去の設計書項目で、運搬費、処分費とありますが、発生した汚泥の処分先はどこを想定していますでしょうか？

長野市の業者を想定しています。

質問⑥

空気弁点検、マンホールポンプ等点検業務において仕様書中で、1 回／年以上と点検回数の指定がありますが、年間何回程度の点検を見込んでいますでしょうか？（現状では、特に異常がない限り、年 1 回の点検となっております。）

原則年 1 回を想定しています。なお、異常等が発生した場合は協議の上、点検回数を増やすこともあります。

質問⑦

マンホールポンプ等点検業務において、オイル性状を確認とありますが、性状把握は目視等を行うことでよろしいでしょうか？

御見込みのとおりです。別の判断手法での提案も可能です。