

(様式4)

質 問 書

提出日：令和7年3月5日

発注機関名	長野県福祉大学校	公 告 日	令和7年3月4日
発注件名	福祉大学校電灯設備改修工事		
履行箇所名	諏訪市清水 長野県福祉大学校		
質問内容	<p>お世話になります。ご質問させていただきます。</p> <p>① 07図面一式と08工事費内訳書で照明器具の数量の相違や、照明器具の有無が散見されます。図面と内訳書、どちらが正しいかご教授願います。</p> <p>② 図面番号E-01にて外灯SP-15の位置が不明です。ご指示ください。 図面上⑩の外灯追加は行いますか？内訳書には記載がありません。</p> <p>③ 内訳書に記載のある照明器具番号 SP-44 SP-45の照明器具の型式が不明です。どこに付くのかも含めてご指示ください。</p>		
回答内容	<p>① 内訳書のとおり積算してください。なお、設置器具の種別については、契約協議の対象とします。</p> <p>② SP-15の位置は、図面番号E-01の①～⑩となります。なお、⑩の「外灯追加」の記載は誤記です。</p> <p>③ 型式については、下記のとおりとします。</p> <ul style="list-style-type: none">・SP-44 LEDスポットライト 60形電球1灯器具相当 昼白色、440lm、防雨型、明るさセンサ付・SP-45 LEDスポットライト 60形電球2灯器具相当 昼白色、880lm、防雨型、明るさセンサ付 <p>設置位置については、下記のとおりとします。</p> <ul style="list-style-type: none">・SP-44 設置位置 体育館西壁面(図面番号E-01⑬付近「壁付け照明新設」記載位置)・SP-45 設置位置 保育園門扉横(図面番号E-01⑭付近「外灯追加」記載位置)		