

第1編 土木工事共通編

第5章 共通工事

第1節 コンクリート工

現 行

品名・記号	1 無筋構造物	2 鉄筋構造物	3 小型構造物	4 橋梁床版	備 考
36-12-25-H (20)		PC桁（ボスデン）場所打コンクリート〔支保工方式〕（早強指定）			
40-12-25-H (20)		PC桁（ボスデン）場所打コンクリート〔張出方式〕（早強指定）、PC桁（ボスデン）主桁コンクリート（早強指定）			
(6.5) 4.5-2.5-40BB	コンクリート舗装 (C = 315kg/m ³ 以上、W/C = 45%以下指定)				() : 特殊カ所の舗装に適用する。
18-8-40-BB	トンネルインバート (C = 230kg/m ³ 以上、W/C = 60%以下指定)				
18-15-40-BB	トンネル巻立用 (C = 270kg/m ³ 以上、W/C = 60%以下指定)				
21-5-40-BB	砂防設備の摩耗部				
18-5-40-BB	床固工、堆積工、漂流堤工等の砂防設備				
18-5-80-BB	砂防堰堤本体、前庭保護工等				
21-5-80-BB	砂防堰堤の堤冠コンクリート				
捨-8-40-BB	捨てコンクリート (埋戻コンクリート)				
30-15-40-BB	水中コンクリート (埋戻コンクリート C = 370kg/m ³ 以上、W/C = 50%以下指定)				
30-18-25-BB (20)		水中コンクリート (場所打杭及地中連続壁 C = 350kg/m ³ 以上、W/C = 55%以下指定、深礎杭は除く)			

(注1) 鉄筋構造物については、24-12-25(20)-BBを標準とする

(注2) 鉄筋構造物については、24-12-40-BBを標準とする

(注3) 鉄筋構造物については、24-12-25(20)-Nを標準とする

(注4) 鉄筋構造物については、30-12-25(20)-Nを標準とする

改 定

品名・記号	1 無筋構造物	2 鉄筋構造物	3 小型構造物	4 橋梁床版	備 考
36-12-25-H (20)		PC桁（ボスデン）場所打コンクリート〔支保工方式〕（早強指定）			
40-12-25-H (20)		PC桁（ボスデン）場所打コンクリート〔張出方式〕（早強指定）、PC桁（ボスデン）主桁コンクリート（早強指定）			
(6.5) 4.5-2.5-40BB	コンクリート舗装 (C = 315kg/m ³ 以上、W/C = 45%以下指定)				() : 特殊カ所の舗装に適用する。
18-8-40-BB	トンネルインバート (C = 230kg/m ³ 以上、W/C = 60%以下指定)				
18-15-40-BB	トンネル巻立用 (C = 270kg/m ³ 以上、W/C = 60%以下指定)				
21-5-40-BB	砂防設備の摩耗部				砂防堰堤本体等で80mm骨材が調達困難な場合等に適用する。
18-5-40-BB	床固工、堆積工、漂流堤工等の砂防設備				砂防堰堤本体等で80mm骨材が調達困難な場合等に適用する。
18-5-80-BB	砂防堰堤本体、前庭保護工等				
21-5-80-BB	砂防堰堤の堤冠コンクリート				
捨-8-40-BB	捨てコンクリート (埋戻コンクリート)				
30-15-40-BB	水中コンクリート (埋戻コンクリート C = 370kg/m ³ 以上、W/C = 50%以下指定)				
30-18-25-BB (20)		水中コンクリート (場所打杭及地中連続壁 C = 350kg/m ³ 以上、W/C = 55%以下指定、深礎杭は除く)			

(注1) 鉄筋構造物については、24-12-25(20)-BBを標準とする

(注2) 鉄筋構造物については、24-12-40-BBを標準とする

(注3) 鉄筋構造物については、24-12-25(20)-Nを標準とする

(注4) 鉄筋構造物については、30-12-25(20)-Nを標準とする