

公募型プロポーザル方式 対象案件に関する質問・回答

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 業務名 | 令和2年度 発電施設運転管理・巡視点検業務 |
| 掲示日 | 令和元年 12月12日           |
| 回答者 | 長野県企業局 電気事業課          |

| No. | 質問  | 回答  |
|-----|---|---|
| 1   | 様式1号(掲示文)2(10)イ :P.2<br>「委託の主要部」とあるが、主要部の業務項目範囲を明示頂きたい。また、再委託に関して、制約(金額割合、県登録等)あればご提示ください<br>(質問受付:令和元年12月26日)                  | 運転管理業務のうち日直部分および業務全般における取りまとめ・報告に関する部分が該当します。再委託先に関する制約はありません。<br>(回答:令和2年1月8日)   |
| 2   | 発注仕様書 第1章 第21条(3)(6) :P.6~7<br>本業務に係わる「業務要領書」をご提示ください<br>(質問受付:令和元年12月26日)  | 情報提供しますので、第39条により連絡してください。<br>(回答:令和2年1月8日)   |
| 3   | 発注仕様書 第1章 第24条 :P.7<br>「異常又は異常になると予測される場合」とありますが、どのような異常を想定されているか具体的な内容をお示しください。<br>(質問受付:令和元年12月26日)                           | 業務上において、設備故障等を発見もしくは測定データに基づき予測されることを想定しています。<br>(回答:令和2年1月8日)  |
| 4   | 発注仕様書 第1章 第27条 2 :P.8<br>「受託者の業務に関し発生した損害のために生じた経費」とありますが、損害のために生じた経費とは何を指すか内訳をお示しください。<br>(質問受付:令和元年12月26日)                    | 別表2に示すリスクに対して発生する負担となります。具体的には、業務に起因する機器損壊による復旧費用、他者への補償費及び発電所停止に伴う溢水電力補償費を想定しています。<br>(回答:令和2年1月8日)                                |
| 5   | 発注仕様書 第2章 第33条(1)ア,イ,ウ :P.10~11<br>ゲート操作、発電機・遮断器等の操作は、委託者の直接指示を受ける必要があるとの理解でよろしいでしょうか。<br>(質問受付:令和元年12月26日)                     | マニュアル等により操作方法が示されているものについては、受託者の判断で操作を行ってください。その他については、ご指摘の通りです。<br>(回答:令和2年1月8日)   |
| 6   | 発注仕様書 第3章 第38条 :P.20<br>課題で「30分毎の発電計画の立案・修正を行うこととなる見込み」と記載ありますが、立案・修正に関しては、県側で実施という理解でよろしいでしょうか。<br>(質問受付:令和元年12月26日)           | 主体は県で実施しますが、立案・修正に関する見込みの計算及び売電先等への連絡は業務範囲となります。<br>(回答:令和2年1月8日)   |
| 7   | 発注仕様書 別表2<br>募集要項リスクと記載ありますが、募集要項をご提示ください。<br>また、債務不履行リスク及び不可抗力リスクとは何を指すかお示しください。<br>(質問受付:令和元年12月26日)                          | 募集要項リスクは、応募者が資料作成や契約に関する負担となります。<br>債務不履行リスクは、受託者の責により業務が行われない等となります。<br>不可抗力リスクは、自然災害等により設備巡視点検等が出来ない場合等を想定しています。<br>(回答:令和2年1月8日) |
| 8   | 運転管理業務 詳細仕様書 第1章 第3条(3)コ :P.1-2<br>「水素ステーションの日常点検」において、関連資格は不要と考えてよろしいでしょうか。<br>(質問受付:令和元年12月26日)                               | お見込のとおりです。<br>(回答:令和2年1月8日)   |
| 9   | 施設管理業務 詳細仕様書 第2条(1)イ :P.8-1<br>「年間想定回数の範囲内で変更可能」とありますが、双方協議の上、変更可能という理解でよろしいでしょうか。また、回数増減の費用の負担方法をお示しください。<br>(質問受付:令和元年12月26日) | お見込のとおりです。<br>実施回数については、回数増減は想定していません。<br>(回答:令和2年1月8日)   |

| No. | 質問  | 回答   |
|-----|---|--|
| 10  | 施設管理業務 詳細仕様書 第2条(2)イ :P.8-2<br>「各取水口5回/年を想定」とありますが、回数変更・実施時期は、双方協議の上、決定でよろしいでしょうか。<br>(質問受付:令和元年12月26日)                         | お見込のとおりです。<br>(回答:令和2年1月8日)                            |
| 11  | 施設管理業務 詳細仕様書 第2条(3)イ :P.8-2<br>取水口管理用道路整備業は、与田発電所・大鹿発電所・大鹿第2発電所の全ての範囲が単価契約対象という理解でよろしいでしょうか。<br>(質問受付:令和元年12月26日)               | お見込のとおりです。<br>新たな契約方法を制約するものではありません。<br>(回答:令和2年1月8日)  |
| 12  | 施設管理業務 詳細仕様書 第2条(4)イ :P.8-2<br>「測定 2回/年」と記載ありますが、主要施設一覧表では、「流量測定(1回/年)」と記載あります。どちらが正しいか明示をお願いいたします。<br>(質問受付:令和元年12月26日)        | 主要施設一覧表に示した1回/年とします。<br>(回答:令和2年1月8日)                  |
| 13  | 施設管理業務 詳細仕様書 第2条(5)ア :P.8-3<br>「業務上発生した、塵芥等の処分」とありますが、施設環境整備の作業内容において、各設備の具体的な業務内容と処分先をお示ください。<br>(質問受付:令和元年12月26日)             | 施設毎の業務の内容は、情報提供しますので、第39条により連絡してください。<br>(回答:令和2年1月8日) |
| 14  | 施設管理業務 詳細仕様書 第2条(5)イ :P.8-3<br>「除草等業務 数量表」に記載ある業務の具体的な範囲と作業内容をお示ください。また、「指定のない箇所」についても、具体的な場所と作業内容をお示ください。<br>(質問受付:令和元年12月26日) | 情報提供しますので、第39条により連絡してください。<br>(回答:令和2年1月8日)            |
| 15  | 施設管理業務 詳細仕様書 第2条(6)(7) :P.8-3<br>「(6)構内除雪」「(7)管理用道路等除雪」において、重複している範囲が見受けられるため、各発電所及び湯の瀬ダムの具体的な範囲をお示ください。                        | 情報提供しますので、第39条により連絡してください。<br>(回答:令和2年1月8日)            |
| 16  | 施設管理業務 詳細仕様書 第2条(6)(7) :P.8-3<br>西天竜発電所は更新に伴い工事中となりますが、具体的な作業内容と範囲、及び開始時期をお示ください。   | 情報提供しますので、第39条により連絡してください。<br>(回答:令和2年1月8日)            |
| 17  | 施設管理業務 詳細仕様書 第2条(7)イ :P.8-3<br>業務頻度において、「委託者からの依頼」とありますが、除雪条件(積雪深、作業区間の優先順位等)をお示ください。<br>(質問受付:令和元年12月26日)                      | 状況に応じますので、適宜依頼することとなります。<br>(回答:令和2年1月8日)              |
| 18  | 施設管理業務 詳細仕様書 第2条(8) :P.8-4<br>業務の内容に「鉄塔下機械除草」が含まれておりますが、送電線毎の実施箇所・範囲をお示ください。<br>(質問受付:令和元年12月26日)                               | 情報提供しますので、第39条により連絡してください。<br>(回答:令和2年1月8日)            |
| 19  | 故障対応業務 詳細仕様書 第3条(2)イ :P.9-1<br>初動対応Ⅱの「委託者へ引き継ぐまでの間」とは、委託者が現場に到着し状況説明を行うまでという理解でよろしいでしょうか。<br>(質問受付:令和元年12月26日)                  | お見込のとおりです。<br>(回答:令和2年1月8日)                            |

| No. | 質問  | 回答  |
|-----|---|---|
| 20  | <p>故障対応業務 詳細仕様書 第5条 :P.9-2<br/>別表1「提出書類一覧」には故障の完了検査用報告が年度末と記載ありますが、単価契約のち、年度末に一括精算ということでしょうか。<br/>(質問受付:令和元年12月26日)</p>   | <p>お見込のとおりです。想定をしていましたが、協議により決定します。<br/>(回答:令和2年1月8日)</p>               |
| 21  | <p>別表 主要施設一覧表 高遠ダム:P.別紙-18<br/>高遠ダム「貯水池」の施設管理項目に記載ある「○」の具体的な作業をお示し下さい。<br/>(質問受付:令和元年12月26日)</p>  | <p>ダム湖巡視(法面等)などを想定しています。<br/>(回答:令和2年1月8日)</p>                          |
| 22  | <p>別表 主要施設一覧表 送電線:P.別紙-20<br/>「巡視-電気」及び「点検-年次」共に「○」の記載ありますが、詳細仕様書では、電気巡視に送電線含まれておらず、年次点検の中に「送電線巡視点検」の記載があります。送電線にかかわる業務の具体的な範囲と内容をお示し下さい。<br/>(質問受付:令和元年12月26日)</p> | <p>全般的な異常の有無の点検をしてください。<br/>(回答:令和2年1月8日)</p>                           |
| 23  | <p>別表 主要施設一覧表 制御所:P.別紙-21,22<br/>「南信制御所」及び「北信制御所」の巡視回数をお示し下さい。<br/>(質問受付:令和元年12月26日)</p>  | <p>1回/3か月とします。<br/>(回答:令和2年1月8日)</p>                                    |
| 24  | <p>除草等業務 数量表<br/>春近 鉄管路「清掃 0.0㎡」となっておりますが、清掃は実施しないとの解釈でよろしいでしょうか。<br/>(質問受付:令和元年12月26日)</p>   | <p>2,990.0㎡の記載間違いです。<br/>(回答:令和2年1月8日)</p>                              |
| 25  | <p>除草等業務 数量表<br/>西天竜発電所は更新に伴い工事中となりますが、具体的な作業内容と範囲、及び開始時期をお示し下さい。<br/>(質問受付:令和元年12月26日)</p>   | <p>工事範囲外を対象としています。具体的には情報提供しますので、第39条により連絡してください。<br/>(回答:令和2年1月8日)</p> |
| 26  | <p>その他<br/>見積もり額が業務予算額を超過する場合、発注仕様書の一部業務内容の変更を協議することは可能でしょうか。<br/>(質問受付:令和元年12月26日)</p>   | <p>業務予算額は概算ですので、業務内容に対して提案してください。<br/>(回答:令和2年1月8日)</p>                 |