

施設監視項目一覧表（参考）

監視項目 施設名	施設数 (ヶ所)	散水制御		幹線監視				機場監視		既設パネル		備考
		散水弁 (台)	散水表示 (台)	水位 (量)	流量 (量)	開度入力 (量)	ゲート開度 (量)	DI入力 (点)	AI入力 (量)	Do出力 (点)	Ao出力 (量)	
<b>【第1工区】</b>												
大久保加圧機場	1		1					32	2	192	3	
大久保揚水機場	1							32	2			
上野・大久保散水区	6	83										13台、14台、9台、18台、18台、11台
南北條揚水機場・1号調整池	1			1		1		32	2			
北北條揚水機場・2号調整池	1			1		1		32	3			
小室第1加圧機場・本神揚水機場	1	32	1	1				32	4	64		
小室第2加圧機場	1	14	1					32	2	128		
小室第2散水区	3	40										14台、13台、13台
下角巾上散水区	1	69	1							192		
立田巾上散水区	1	46	1							128		
<b>計</b>	<b>17</b>	<b>284</b>	<b>5</b>	<b>3</b>		<b>2</b>		<b>192</b>	<b>15</b>	<b>704</b>	<b>3</b>	
<b>【第2工区】</b>												
第2工区中央管理所	1	90	2					32				36台+54台
室山加圧機場・3号調整池	1		1	1				32	3			
室町西散水区	2	36										18台、18台
上長尾散水区	3	54										17台、19台、18台
<b>計</b>	<b>7</b>	<b>180</b>	<b>3</b>	<b>1</b>				<b>64</b>	<b>3</b>			
<b>【第3工区】</b>												
第3工区中央管理所	1	73	1					32				55台+18台
楡散水区	6	97	1									18台、18台、18台、18台、13台、12台
室山揚水機場・4号調整池	1	16	1					32				
室山東加圧機場	1			2	1	1		32	1			
室山東散水区	1	17										
南小倉揚水機場・南松原加圧機場	2	36	1					32	4			19台、17台
高木加圧機場	1		1	1		1		32	4			
高木散水区	2	35										
室町北加圧機場	1		1					32	2			
室町北散水区	2	37										19台、18台
北小倉加圧機場	2	37	1					32	2			19台、18台
鳴沢除塵機・北小倉散水区3	1	17										
東小倉加圧機場	1							32	3			
<b>計</b>	<b>22</b>	<b>365</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>256</b>	<b>16</b>			
<b>【諸施設】</b>												
黒沢除塵機	1			1			1	32				
5-2号分水工	1			1	2	1						
8-4号分水工	1			1		1						
9号分水工	1			2	1							
烏川放流工	1			1		1						
17-2号分水工	1			1								
天満沢分水工	1			1								
<b>計</b>	<b>7</b>			<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>32</b>				
<b>合計</b>	<b>53</b>	<b>829</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>544</b>	<b>34</b>	<b>704</b>	<b>3</b>	