

令和6年度 美和発電所大規模改修工事に伴う地域共生促進事業 募集要項等に関する質問に対する回答

	資料名	該当箇所							項目名	質問事項	回答事項
		頁	章	節	細節	項	目	細目			
1	様式3号 参加要件資料								同種または類似工事の実績	本件において同種工事および類似工事はそれぞれどのような内容の工事をお考えなのか、ご教授願います。	モニュメントの屋外展示の工事を想定しています。
2	要求水準書	2	2	(4)	イ				展示場所	管理棟やダム堤体の遮水壁等に影響が無い事は、具体的にどのような根拠をお示しすればよろしいでしょうか。	展示物の設置に伴う掘削や荷重による影響が管理棟及び遮水壁等既設構造物へ及ばない構造(必要に応じ対策工)・施工方法を設計し、設計の妥当性を示す資料を提出してください。(提出後に実施する河川管理者との協議の結果、必要となった設計修正も含まれます。) なお、技術提案書には、既設構造物への影響を回避するための調査・設計手法を記載してください。
3	要求水準書	4	2	(9)	ウ				施工計画表-2.1事業スケジュール	項目中「塗膜除去」は貴局が別途契約にて実施されますが、受注者との協議の中で製作加工工程との調整をとっていただけるとの認識でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
4	要求水準書	7	3	(3)					事業に関する要求事項	本項におきまして「受注者」と「事業者」は同義と考えてよろしいでしょうか。	同義の認識で問題ございません。