

公募型プロポーザル方式 対象案件に関する質問・回答

工 事 名	令和4年度 防災・安全交付金（公園）工事
箇 所 名	松本平広域公園 松本市 今井その9
掲 示 日	令和4年11月22日
回 答 者	長野県松本建設事務所

No	質 問	回 答
1	<p>手続開始の掲示について P7 4 技術提案書の作成様式・提出に係る事項 (2) 技術資料の作成様式 様式8号による</p> <p>上記について、様式8号とは別に参考資料を提示することは可能でしょうか。</p>	<p>様式8号の2. 技術提案及び3. 工事に係る費用とその内訳については任意様式も可とし、別紙で参考資料を提示いただいても構いません。ただし、技術提案書のヒアリングの際に説明可能な程度とし、簡潔にまとめてください。計算書等は不要とします。</p> <p>(令和4年12月2日回答)</p>
2	<p>手続開始の掲示について P8 4 技術提案書の作成様式・提出に係る事項 (5) 技術提案書の提出期限並びに提出場所及び方法</p> <p>照明演出の提案については、動画の方が導入時のイメージが理解しやすいため、技術提案書の補足としてDVDなどの媒体で提出してもよろしいでしょうか。</p>	<p>技術提案書は、様式7、様式8及び参考資料等の書面のみにより構成するものとします。</p> <p>(令和4年12月2日回答)</p>
3	<p>手続開始の掲示について P8 4 技術提案書の作成様式・提出に係る事項 (6) 技術提案書のヒアリングに関する事項</p> <p>上記について、技術資料、参考資料に記載した内容を補足するための動画を使用することは可能でしょうか。</p>	<p>技術提案書のヒアリングの際に動画を用いて説明することは可とします。ただし、ヒアリング時間内にその他説明も合わせ完了するものとします。</p> <p>(令和4年12月2日回答)</p>
4	<p>要求水準書 P1 1 本事業に関する基本要件 (1) 事業実施体制 イ 県内企業の活用に十分配慮すること。</p> <p>上記に関して、具体的な企業名の記載は必要でしょうか。</p>	<p>具体的な企業名の記載は不要です。</p> <p>(令和4年12月2日回答)</p>
5	<p>11月30日の現地確認以外で現場調査に入ってよろしいでしょうか。</p>	<p>参加表明書を提出した者は12月14日9:00~12:00に限り指定管理者立ち合いのもと現地調査を行えるものとします。 希望者は8日12:00までに会社名、参加人数を掲示文3(5)に記載の担当者へご連絡ください。</p> <p>(令和4年12月5日回答)</p>
6	<p>技術資料の「工事に係る費用とその内訳」は詳細はどの程度まで必要でしょうか。</p>	<p>公共建築工事内訳書標準書式の構成でいうところの細目別内訳書（別紙明細及び共通費の積み上げ項目は不要）程度とします。</p> <p>(令和4年12月5日回答)</p>

公募型プロポーザル方式 対象案件に関する質問・回答

工 事 名	令和4年度 防災・安全交付金（公園）工事
箇 所 名	松本平広域公園 松本市 今井その9
掲 示 日	令和4年11月22日
回 答 者	長野県松本建設事務所

No	質 問	回 答
7	配置予定技術者の専任が必要な期間を教えてください。	専任に必要な期間は、更新設計承認後、現場施工着手時又は工場製作着手時以降とします。ただし、事前に協議により発注者の承認が必要です。 (令和4年12月5日回答)
8	様式3号「参加要件資料」「2 技術職員の状況」の技術職員数については評価項目となりますか。 また、下請業者等の職員も含んでよろしいでしょうか。	当該項目は技術提案書の提出者に必要とされる要件ではありませんが、審査の参考にさせていただくため、記載をお願いします。 また、技術職員の状況は自社の職員について記載してください。 (令和4年12月5日回答)
9	スタンド周りの通路に乗り入れする工事用車両に制限はありますか。	公園内の工事車両の乗り入れは4 t車以下とします。 それ以上の重量の車両が入る場合は養生及び現状復旧が必要となります。 (令和4年12月5日回答)
10	ピッチ面の観客席はオフシーズンもそのまま設置されていると考えてよろしいですか。	当該観客席は常時設置となります。 (令和4年12月5日回答)
11	別紙2 要求水準書 2 照明設備に係る要求水準 (2)照明設備に関する事項 コ 構造計算により強度確認を行うこと。 照明器具架台を加工せず、既設の取付架台に照明器具を再取付する場合、構造計算は必要ないと考えてよいですか。 (灯具受圧面積がかわらず電源部は軽くなるため)	照明設備及び関係機器の改修を行うことで、構造上不利にならないことが明確であれば構造計算を必要としません。ただし、契約後に監督員と協議をしてください。 (令和4年12月9日回答)
12	別紙2 要求水準書 2 照明設備に係る要求水準 (2)照明設備に関する事項 サ 松本空港に隣接するため、松本空港管理事務所の確認を受けること。 松本空港管理事務所の確認の内容について、ご指示願います。	航空法に基づく高さ制限のため、信州まつもと空港周辺で工事を行う場合は物件（工事）届出書を松本空港管理事務所へ提出する必要があります。その際に設置物件及び仮設物（クレーン等）、工事期間などの確認を受けてください。 (令和4年12月9日回答)

公募型プロポーザル方式 対象案件に関する質問・回答

工 事 名	令和4年度 防災・安全交付金（公園）工事
箇 所 名	松本平広域公園 松本市 今井その9
掲 示 日	令和4年11月22日
回 答 者	長野県松本建設事務所

No	質 問	回 答
13	<p>手続開始の掲示について 4 技術提案書の作成様式・提出に係る事項 (7)技術提案書を特定するための評価基準</p> <p>技術提案内容のライフサイクルコストの項目ですが、電気代算定のため施設の通常電気料金単価をご指示願います。</p>	<p>契約プランは中部電力ミライズの高圧業務用電力（標準電圧6,000ボルト）業務用タイムプラン（高圧業務用電力TOU）TOUと想定してください。 この内容から今回の照明改修工事によりデマンドはどの程度下がるかを想定していただき電気代を算定してください。 また、ライフサイクルコスト算出表に算定の根拠を明示してください。</p> <p style="text-align: right;">（令和4年12月9日回答）</p>