

公募型プロポーザル方式 対象案件に関する質問・回答

工事名	本山浄水場運転管理業務
箇所名	塩尻市 宗賀
掲示日	令和4年12月7日
回答者	長野県企業局 松塩水道用水管理事務所

NO	質問事項	回答
1	仕様書 3ページ 第1章 第5条3項 「送水量の日量誤差を±10%程度以内とすること」とありますが、令和4年度仕様書の「-10m ³ /日程度以内」から変更されたとの理解でよろしいでしょうか。	契約後協議による部分となりますが、過年度運用実績により、令和4年度仕様書の「-10m ³ /日程度以内」と見込んでください。