水力発電所遠隔モニタリング実証事業　募集要項等（参加資格関連以外）に関する質問に対する回答

	資料名	該当箇所							項目名	質問事項	回答事項
		頁	章	節	細節	項	目	細目			
1	要求水準書	6	3		(2)				関係機関への情報伝送	既設の情報伝送装置とのインターフェース仕様、通信仕様をご教授下さい。	守秘義務対象開示資料に追加します。
2	要求水準書	7	3		(3)				課題解決に関する要求事項	主機メーカーの協力を頂けるものとして下さい。	主機メーカーの協力が必要な場合は提案者において必要な費用を見込んで提案して下さい。
3	募集要項	11	3	3	(2)				現地説明会・見学会	新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、現地説明会・見学会は実施せず、現地の説明動画を閲覧と記載がありますが、どうしても現地確認が必要な場合は、現地での見学は可能ですか？	今回の事業では実施しませんので、現地見学会ビデオ及び守秘義務対象開示資料から提案をお願いします。
4	要求水準書	3		1	(3)	②			令和2年度(本事業)の範囲	令和2年度(本事業)の要求水準範囲は工事想定施設に①提案するセンサー類を設置、②現地端末の設置までであり、クラウドシステムを含むネットワークの構築、制御所端末の設置は3年度以降の範囲であるとの理解でよいか？	ご理解のとおりですが、要求水準書P5.3.(1).ウ)に記載のとおり、遠隔モニタリングのための設備は本事業の対象であることにご留意下さい。
5	要求水準書	5		3	(1)				導入設備の実証試験	別契約となっている導入設備の実証試験ですが、契約は本事業契約者との随意契約か？	提案内容により判断します。
6	要求水準書	5		3	(2)				次年度以降に発注を予定している事業	次年度以降に発注を予定している事業との契約及び入札形態は次のどれでしょうか？ ①本事業受注者との随意契約 ②本事業での設計に基づく工事発注（入札） ③本事業での設計を要求水準とした公募プロポ	次年度以降の構築事業は本事業とは別に改めて要求水準を定め、プロポーザル方式を含む提案型の発注方式により契約を予定しています。 このため、募集要項等で示したとおり、本事業の納入機器は汎用性を求めています。
7	要求水準書	5		3	(2)				次年度以降に発注を予定している事業	次年度以降に発注を予定している事業に関する提案内容の履行義務についてはどの様に考えればよいか？ 先行実施すると提案した部分にのみ適用されるとの理解でよいのか？	ご理解のとおりです。
8	要求水準書	7		3	(3)				課題解決に関する要求事項	提案する内容は本事業の対象となる箇所（大鹿発電所など）へ履行義務が発生するのでしょうか？	要求水準書で示した課題は大鹿発電所以外のものもありますが、提案書類では大鹿発電所で解決可能なものを提案して下さい。提案した内容については履行義務が生じます。
9											
10											
11											
12											
13											