

業 務 等 質 問 書

提出日：令和6年5月27日

発注機関名	長野県企業局電気事業課	公 告 日	令和6年5月1日
業 務 名 業 務 箇 所 名	令和6年度 新規電源開発地点検討支援業務		
質問書提出者	所 在 地		
	商号又は名称		
	電 話		
	担当者 所属・氏名		
質問内容	<p>[質問1] 採択後は、現在の5スライドよりも詳細なレイアウト想定図は示される予定でしょうか。</p> <p>[質問2] 川上村 川端下地点について、川端下砂防堰堤活用イメージ案がありますが、地図には、金峰山川発電所も赤丸となっています。左上には、川端砂防堰堤活用イメージと同じ構図の杣添山砂防堰堤が描かれています。想定されているのは「川端下砂防堰堤」直下タイプのみという理解でよいでしょうか。</p> <p>[質問3] 飯島町与田切発電所について、既設水圧鉄管に分岐する接続部を加工するにあたり、条件はあるでしょうか。（強度が懸念です） あるいは、既設水圧管の分岐部以下を、新しい水圧鉄管にする構想はあるでしょうか。</p>		

回答日：令和6年5月31日

回 答	<p>[質問1] 詳細なレイアウト図はありません。ただし、特記仕様書に記載のとおり契約後に現地にて説明を実施します。</p> <p>[質問2] ご理解のとおりです。直下タイプを想定しています。</p> <p>[質問3] 分岐部の強度の検討については、建設工事のプロポーザルでの事業者からの提案によることを想定しています。なお、既設水圧管の分岐部以下を新しい水圧鉄管にする構想はありません。</p>		
-----	--	--	--