

県立長野図書館非常用発電機蓄電池交換仕様書

1 概要

- (1) 作業名 県立長野図書館非常用発電機蓄電池交換
- (2) 作業個所 県立長野図書館
- (3) 作業内容 非常用発電機蓄電池交換 54 台

- 2 履行期間 契約締結日から令和 4 年 3 月 1 日まで

3 特記仕様

- (1) 資材 使用する資材はすべて新品とする。
- (2) 施行計画 請負者は作業の前に、施工計画書（行程表、作業員名簿、緊急連絡先）を作成し担当者に提出し承諾をうけること。
- (3) 作業 交換作業中は、仮設バッテリーを用意し、電源を切らないように作業すること。
- (4) 安全管理 作業の安全については、労働安全衛生規則に従い十分注意すること。
- (5) 写真撮影 作業完了後、すみやかに完了届、写真を作成し提出すること。
- (6) 清掃片付け 作業中は常時後片付け及び清掃に心がけ、発生材及び粉塵が飛散しないようにすること。

4 その他

作業終了後、各試験、測定を行い、結果を報告すること。