

調達件名            長野県警察学校柔剣道場空調設備整備工事

| 番号 | 質 疑                                                                                                                                                                            | 回 答                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | 内訳書 P 7：冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装 6.35～38.10mm 36mと記載あります。<br>設計図M-08に冷媒管露出の記載。<br>A C P-1の拾いで165m程度となります。<br>ご指示ください。<br>また、露出 o r インペイのご指示をください。                                       | 内訳書のとおりとしてください。                                           |
| 2  | 内訳書 P 8：スパイラルダクト保温 グラスウール屋内インペイ ダクトシャフト内、アルミガラスクロス、150mm、保温厚25 96mと記載あります。<br>設計図M-09にダクト露出の記載。<br>数量は屋内インペイ：16m 露出：112m程度となります。<br>露出 o r インペイのご指示をください。<br>また、数量についてご指示ください。 | 同上                                                        |
| 3  | 設計図M-07にO A-1（2台）F E-1（2台）の記載。<br>取付はアルミパネル920×1165に取付で宜しいですか。<br>ご指示ください。                                                                                                     | そのとおりとしてください。                                             |
| 4  | 上記のO A-1とE F-1に天井の撤去・復旧、足場の記載がありません。<br>ご指示ください。（数量共）                                                                                                                          | 建築工事細目別内訳書のとおりとしてください。                                    |
| 5  | 内訳書に数量の記載がありますが、図面に記載がないので項目がないもの、数量に変更があるものは増減の対象として宜しいですか。<br>ご指示ください。                                                                                                       | 内訳書に基づき積算してください。<br>変更について（変更の対象になるかについても含めて）は着手後の協議とします。 |