

質問回答書

発注機関名：長野南警察署

工 事 名：長野南警察署篠ノ井駅前交番屋根等改修工事

回答日：令和8年10月29日

番号	質 問	回 答
1	図面番号 A-18 西側仮設足場は、架け払い作業のみ夜間作業で、足場は工事期間中残置でよろしいですか。	内訳書のとおり積算してください。 なお、線路近接協議により変更となる場合がありますが、変更する場合は契約後の協議対象とします。
2	図面番号 A-18 FRP 製足場ですが、建地の単管以外の部材（足場板、ブラケット、クランプ等）もすべて FRP 製ということですか。	貴見のとおりです。
3	図面番号 A-03, 11 外壁タイル剥落防止工法の「コンクリートバインド工法」ですが、他メーカーの「エポキシ樹脂アンカーピン工法」では同等にはなりませんか。	外壁タイル剥落防止工法の同等工法の協議は契約後とします。
4	図面番号 A-18 特記事項にある仮設借用場所（篠ノ井御幣川 302-1）は、施工者で手配出来れば他でもよろしいですか。	内訳書のとおり積算してください。契約後の協議となります。
5	図面番号 A-06, 11 畳の仕様ですが、仕様書には B 種と記載、仕上表には化学タミ t=55 と記載されています。どちらが正ですか。	A-06 を正としてください。