

一般競争入札に関する質問・回答書

危機管理部 消防課

回答日	令和 6年(2024) 7月 19日
開札日	令和 6年(2024) 7月 24日
工事名	令和6年度 長野県防災交換機改修工事
工事箇所名	長野県庁ほか118箇所

質問	回答
<p>1)数量計算書に記載のとおり、ダム管理所(釜口水門、松川ダム、裾花ダム、奥裾花ダム、奈良井川改良事務所、浅川改良事務所)に有線系ルータの設置が必要ですが、各ダム管理所へは、光回線が既に施設されていますでしょうか。</p>	<p>各ダム管理所に行政ネットワーク(IBN)が整備されています。</p>
<p>2)特記仕様書「第4章 システム構築にあたっての留意事項」について、 1. 関連システム連携において、各既設システムに改修が発生すると思います。その改修費用も今回の受注者が負担することによいでしょうか</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>
<p>3)特記仕様書「第4章 システム構築にあたっての留意事項」について、 3. 既設統制台(正、副)改修は、「令和5年度 防災交換機改修工事」の受注会社に改修依頼する必要がありますが、今回の受注者が受注会社に見積りを取り、その費用を負担して対応するとの認識でよいでしょうか。</p>	<p>ご認識のとおりです。</p>