諏訪湖流域下水道豊田終末処理場　処理状況　－日常水質試験結果の月度速報値－

	令和6年									令和7年			排水基準
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
処理水量（千m^3）	3,474	3,430	3,713	3,963	3,749	3,352	―	―	―	―	―	―	
流入水質													
水温(℃)	17.2	19.6	21.0	22.3	24.9	24.8	―	―	―	―	―	―	
pH	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	―	―	―	―	―	―	
浮遊物質量(mg/L)	62	80	86	76	110	88	―	―	―	―	―	―	
BOD(mg/L)	80	85	110	89	130	92	―	―	―	―	―	―	
COD(mg/L)	50	50	63	49	63	62	―	―	―	―	―	―	
全窒素(mg/L)	21	25	26	24	26	29	―	―	―	―	―	―	
全りん(mg/L)	2.0	2.4	2.7	2.4	2.7	3.0	―	―	―	―	―	―	
放流水質													
水温(℃)	18.7	21.1	22.3	23.4	25.3	25.4	―	―	―	―	―	―	
pH	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	―	―	―	―	―	―	5.8～8.6
浮遊物質量(mg/L)	1	1	1	1	<1	<1	―	―	―	―	―	―	日間平均値 30　以下
大腸菌群数(個/cm^3)	27	19	66	1	64	72	―	―	―	―	―	―	日間平均値 3000　以下
BOD(mg/L)	1.3	1.1	1.4	1.3	1.2	1.1	―	―	―	―	―	―	
COD(mg/L)	4.5	4.5	4.1	3.6	4.0	4.1	―	―	―	―	―	―	日間平均値 20　以下
全窒素(mg/L)	6.7	6.8	6.4	6.2	5.9	6.6	―	―	―	―	―	―	日間平均値 20　以下
全りん(mg/L)	0.20	0.24	0.25	0.24	0.28	0.32	―	―	―	―	―	―	日間平均値 2　以下