

契約期間における月別予定使用電力量等

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場

契約期間 平成30年10月 1 日から平成31年 9 月30日まで

契約電力 3, 100 kW

	力率 (%)	最大需要 電力(kW)	使用電力量(kWh)			
			重負荷時間	昼間時間	夜間時間	計
H30. 10	99	3, 100	—	828, 700	889, 600	1, 718, 300
11	99	3, 100	—	807, 800	842, 800	1, 650, 600
12	99	3, 100	—	829, 600	949, 500	1, 779, 100
H31. 1	99	3, 100	—	800, 500	1, 004, 500	1, 805, 000
2	99	3, 100	—	810, 000	838, 200	1, 648, 200
3	99	3, 100	—	897, 300	871, 000	1, 768, 300
4	99	3, 100	—	827, 700	898, 500	1, 726, 200
5	99	3, 100	—	742, 100	998, 200	1, 740, 300
6	99	3, 100	—	887, 900	812, 300	1, 700, 200
7	99	3, 100	463, 300	439, 000	946, 300	1, 848, 600
8	99	3, 100	480, 500	450, 700	909, 200	1, 840, 400
9	99	3, 100	413, 600	379, 100	834, 900	1, 627, 600
計	—	—	1, 357, 400	8, 700, 400	10, 795, 000	20, 852, 800

<数値の設定方法>

- 1 力率は前年度（H29. 4～H30. 3）の実績から99%を採用する。
- 2 最大需要電力は、実績を基に3, 100kWとする。
- 3 使用電力量は、前年同月と同等とし、10の位を四捨五入する。