

平成29年度 月別使用電力量等の実績

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場

	力率 (%)	最大需要 電力(kW)	使用電力量(kWh)			
			重負荷時間	昼間時間	夜間時間	計
H29. 4	100	2, 873	—	827, 698	898, 510	1, 726, 208
5	100	2, 722	—	742, 052	998, 151	1, 740, 203
6	100	2, 885	—	887, 868	812, 305	1, 700, 173
7	100	2, 999	463, 338	438, 960	946, 256	1, 848, 554
8	100	2, 873	480, 533	450, 728	909, 179	1, 840, 440
9	100	2, 696	413, 579	379, 121	834, 913	1, 627, 613
10	100	2, 839	—	828, 702	889, 636	1, 718, 338
11	100	2, 701	—	807, 795	842, 792	1, 650, 587
12	100	2, 759	—	829, 577	949, 493	1, 779, 070
H30. 1	100	2, 789	—	800, 524	1, 004, 523	1, 805, 047
2	100	2, 915	—	810, 033	838, 223	1, 648, 256
3	99	2, 751	—	897, 320	870, 985	1, 768, 305
計	—	—	1, 357, 450	8, 700, 378	10, 794, 966	20, 852, 794