

契約期間における月別予定使用電力量等

諏訪湖流域下水道豊田終末処理場

契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

契約電力 3,100 kW

	力率 (%)	最大需要 電力(kW)	使用電力量(kWh)			
			重負荷時間	昼間時間	夜間時間	計
R 7. 4	100	3,100	—	663,800	703,000	1,366,800
5	100	3,100	—	651,300	847,500	1,498,800
6	100	3,100	—	792,500	725,200	1,517,700
7	100	3,100	378,500	363,700	787,200	1,529,400
8	100	3,100	394,300	365,970	725,400	1,485,670
9	100	3,100	350,800	326,600	714,100	1,391,500
10	100	3,100	—	694,800	725,000	1,419,800
11	100	3,100	—	680,300	707,600	1,387,900
12	100	3,100	—	724,300	757,550	1,481,850
R 8. 1	100	3,100	—	668,570	837,760	1,506,330
2	100	3,100	—	693,460	750,800	1,444,260
3	100	3,100	—	744,700	787,800	1,532,500
計	—	—	1,123,600	7,370,000	9,068,910	17,562,510

<数値の設定方法>

- 1 力率は前年度（R 5. 4～R 6. 3）の実績から100%を採用する。
- 2 最大需要電力は、実績を基に3,100kWとする。
- 3 使用電力量は、前年同月と同等とする。