

給水栓1 検査結果

平成25年9月

項目	浄水に対する 水質基準	平成25年9月								
		上田市 岳ノ尾	坂城町 北日名	千曲市 漆原	千曲市 羽尾	千曲市 倉科	長野市 信里	長野市 合戦場		
採水月日		9/3	9/3	9/3	9/3	9/3	9/3	9/3	9/3	
天候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
気温	°C	30.9	24.6	30.7	30.0	33.0	26.5	28.0		
水温	°C	26.5	24.1	26.9	26.8	26.3	25.2	22.1		
残留塩素	mg/l	0.1以上	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	
1 一般細菌	個/ml	100	<0	<0	<0	1	<0	2	<0	
2 大腸菌	検出・不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005								
5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/l	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01								
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	1.13	1.10	1.07	1.00	0.99	1.40	2.80	
11 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.18	
12 ホウ素及びその化合物	mg/l	1	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	
13 四塩化炭素	mg/l	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
14 1, 4-ジオキサン	mg/l	0.05								
15 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
16 ジクロロメタン	mg/l	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
17 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
18 トリクロロエチレン	mg/l	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
19 ベンゼン	mg/l	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
20 塩素酸	mg/l	0.6	0.08	0.09	0.19	0.08	0.07	0.08	<0.06	
21 クロロ酢酸	mg/l	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
22 クロロホルム	mg/l	0.06	0.021	0.02	0.019	0.018	0.021	0.017	<0.006	
23 ジクロロ酢酸	mg/l	0.04	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	<0.004	
24 ジブromokロメタン	mg/l	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
25 臭素酸	mg/l	0.01								
26 総トリハロメタン	mg/l	0.1	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	<0.01	
27 トリクロロ酢酸	mg/l	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
28 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03	0.011	0.012	0.01	0.009	0.01	0.011	<0.003	
29 ブロモホルム	mg/l	0.09	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	
30 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08								
31 亜鉛及びその化合物	mg/l	1	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
32 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	<0.02	
33 鉄及びその化合物	mg/l	0.3	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
34 銅及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
35 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200	11.3	11.4	14.0	13.3	10.1	11.7	14.2	
36 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
37 塩化物イオン	mg/l	200	18.0	18.5	18.1	16.8	16.6	17.5	12.0	
38 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	300	58	59	71	68	52	61	80	
39 蒸発残留物	mg/l	500								
40 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2								
41 ジェオスミン	mg/l	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
42 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02								
44 フェノール類	mg/l	0.005								
45 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/l	3	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.7	<0.3	
46 pH値	-	5.8~8.6	7.7	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.1	
47 味	-	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
48 臭気	-	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 色度	度	5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.1	
50 濁度	度	2	0.02	0.06	0.03	0.04	0.02	0.03	<0.01	

基準項目

諏訪形・四ツ屋原浄水 検査結果

平成25年9月

	項目	浄水に対する 水質基準		諏訪形	諏訪形	四ツ屋	四ツ屋
				原水	浄水	原水	浄水
	採水月日			9月3日	9月3日	9月3日	9月3日
	天候		-		晴	晴	晴
	気温	°C	-	24.3		19.5	23.5
	水温	°C	-	20.7	21.2	15.0	15.5
	残留塩素	mg/l	0.1以上		0.8		0.5
基準 項目	1 一般細菌	個/ml	100	1800	1	<0	<0
	2 大腸菌	検出・不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/l	0.0005				
	5 セレン及びその化合物	mg/l	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/l	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/l	0.05	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	9 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01				
	10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	1.24	1.26	2.81	2.83
	11 フッ素及びその化合物	mg/l	0.8	0.10	0.09	0.18	0.18
	12 ホウ素及びその化合物	mg/l	1	0.04	0.04	0.05	0.05
	13 四塩化炭素	mg/l	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	14 1,4-ジオキサン	mg/l	0.05				
	15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	16 ジクロロメタン	mg/l	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	17 テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	18 トリクロロエチレン	mg/l	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	19 ベンゼン	mg/l	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20 塩素酸	mg/l	0.6	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	21 クロロ酢酸	mg/l	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	22 クロロホルム	mg/l	0.06	<0.006	0.011	<0.006	<0.006
	23 ジクロロ酢酸	mg/l	0.04	<0.004	0.006	<0.004	<0.004
	24 ジブromクロロメタン	mg/l	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	25 臭素酸	mg/l	0.01				
	26 総トリハロメタン	mg/l	0.1	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	27 トリクロロ酢酸	mg/l	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	28 ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモホルム	mg/l	0.09	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
	30 ホルムアルデヒド	mg/l	0.08				
	31 亜鉛及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	32 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2	0.22	0.03	<0.02	<0.02
	33 鉄及びその化合物	mg/l	0.3	0.36	<0.01	<0.01	<0.01
	34 銅及びその化合物	mg/l	1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	35 ナトリウム及びその化合物	mg/l	200	7.4	8.6	12.2	14.4
	36 マンガン及びその化合物	mg/l	0.05	0.026	<0.001	<0.001	<0.001
	37 塩化物イオン	mg/l	200	9.9	14.2	11.6	11.9
	38 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	300	45	46	79	80
	39 蒸発残留物	mg/l	500				
	40 陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2				
	41 ジェオスミン	mg/l	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	42 2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 非イオン界面活性剤	mg/l	0.02				
	44 フェノール類	mg/l	0.005				
	45 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/l	3	1.8	1.3	<0.3	<0.3
	46 pH値	-	5.8~8.6	7.5	7.2	7.0	7.0
	47 味	-	異常でない		異常なし		異常なし
	48 臭気	-	異常でない	土臭	異常なし	異常なし	異常なし
	49 色度	度	5	12.0	1.0	<0.1	<0.1
	50 濁度	度	2	8.16	0.02	<0.01	<0.01

諏訪形・四ツ屋原浄水 検査結果

平成25年9月

	項目	浄水に対する 水質基準		諏訪形	諏訪形	四ツ屋	四ツ屋	
				原水	浄水	原水	浄水	
目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/l	0.015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	
	2 ウラン及びその化合物	mg/l	0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	3 ニッケル及びその化合物	mg/l	0.01	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	4 亜硝酸態窒素	mg/l	0.05	0.008	<0.005	<0.005	<0.005	
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	
	8 トルエン	mg/l	0.2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/l	0.1					
	10 亜塩素酸	mg/l	0.6					
	12 二酸化塩素	mg/l	0.6					
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/l	0.04					
	14 抱水クロラール	mg/l	0.03					
	15 農薬類	—	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	16 残留塩素	mg/l	1以下		0.8		0.5	
	17 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/l	10~100	45	46	79	80	
	18 マンガン及びその化合物	mg/l	0.01	0.026	<0.001	<0.001	<0.001	
	19 遊離炭酸	mg/l	20					
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	0.3	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
	21 メチルtert-ブチルエーテル	mg/l	0.02	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	3	7.7	2.7	0.6	0.5	
	23 臭気強度(TON)	—	3					
	24 蒸発残留物	mg/l	30~200					
	25 濁度	—	1	8.16	0.02	<0.01	<0.01	
	26 pH値	—	7.5程度	7.5	7.2	7.0	7.0	
	27 腐食性(ランゲリア指数)	—	-1~0近辺					
	28 従属栄養細菌		2000	5500	2	6	1	
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.1	0.22	0.03	<0.01	<0.01	
	独自項目	1 モリブデン	mg/l	0.07	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
		2 ダイオキシン類	pgTEQ/l	1				
		3 キシレン	mg/l	0.4	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
4 大腸菌群数		MPN/100ml		18000		<0		
5 大腸菌群		検出・不検出		検出	不検出	不検出	不検出	
6 アンモニア態窒素		mg/l		0.02	<0.01	<0.01	<0.01	
7 溶存酸素量		mg/l						
8 生物化学的酸素要求量(BOD)		mg/l		0.8				
9 浮遊物質(SS)		mg/l		48				
10 全窒素		mg/l		1.5	1.3	2.6	2.7	
11 全リン		mg/l		0.100	0.006	0.014	0.014	
12 紫外線吸光度		—		0.049	0.022	0.001	0.001	
13 カルシウム硬度		mg/l		31	31	57	58	
14 アルカリ度		mg/l		40.2	34.6			
15 電気伝導率		mS/m		16.4	16.4	26.3	27.8	
16 クリプトスポリジウム		個/20l						
17 ジアルジア		個/20l						
18 嫌気性芽胞菌		CFU/100ml						