

回答書

発注機関名	長野県総務部財産活用課	公 告 日	令和4年8月26日
発 注 件 名	県庁議会棟1階図書室空調設備更新		
履行箇所名	長野市大字南長野字幅下692番地2 長野県庁		
質問・回答	質 問	回 答	
	① 冷媒及びドレン配管は、機器廻りのみ更新（新品採用）で、宜しいでしょうか。	① 冷媒及びドレン配管は、機器廻りのみ更新（新品採用）でお願いします。  なお、既存冷媒配管は、配管洗浄の上、冷媒ガスを充填してください。	
	② リモコン配線及び操作用渡り配線は、機器及びリモコン廻りのみ更新（新品採用）で、宜しいでしょうか。	② リモコン配線及び操作用渡り配線は、機器及びリモコン廻りのみ更新（新品採用）でお願いします。	