（参考様式）（第11条・第13条関係）

意見回答書

作成日　R6年　12月　27日

太陽光発電施設の設置予定場所	塩尻市大字旧塩尻字東山1465-3

意見（質問・要望）	陳述者・提出者	回答
建蔽率などあるのですか。	説明会参加者	太陽光につきましては、工作物となり建蔽率はございませんが、前列の影にならないよう離隔幅を取っております。
駐車場は何台分くらいですか。	同上	2台分またはトラック1台分ほどになります。