

(参考様式) (第11条・第13条関係)

### 意見回答書

作成日 令和6年 10月 10日

太陽光発電施設の設置予定場所	駒ヶ根市赤穂10466 - 1、10465-8、10469 - 1、 10469 - 2
----------------	---

意見 (質問・要望)	陳述者・ 提出者	回答
・隣接農地地主様への説明をしっかりと頂きたい	説明会出席者	承知致しました。
・事業終了の撤去 ・事業終了はいつ	説明会出席者	・パネル、架台及び電気設備を撤去し更地の状態に戻します。 ・発電所は発電する限り継続する予定になります。パネルの出力保証が30年になりますので、30年以上は計画しています。
・フェンスの高さはどのくらい	説明会出席者	・1.5mになります。
・発電所の景観に対する対処は計画しているのか	説明会出席者	・景観に配慮し茶色のフェンスを選定いたします。景観につきましては発電所の周りに植栽を施し景観に配慮致します。 (説明会の際にシルバーのフェンスと回答しましたが、景観の意見がありましたので変更致しました。)
・今回の意見に対しての回答はまとめるのか	説明会出席者	・説明会の翌日から県の条例で定めのある意見期間を30日間設けさせていただき、回答させていただきます。意見が無いようであれば区と事業に対するご意見、ご要望を取り入れて協定書を締結させていただきます。
・雑草等の対応	説明会出席者	・月に一度現地に赴き点検を実施しその際に春から秋にかけては除草作業を行います。隣接が農地になりますので、除草剤は使用せず手作業にて除草致します。

<ul style="list-style-type: none"> <li>・除草作業が時期によっては1か月に1度だと苦情がでると思います</li> </ul>	説明会出席者	1か月に1度の除草作業になりますが、様子を見て適宜に除草作業を行うように努めます。
<ul style="list-style-type: none"> <li>・工期はどれくらいか</li> </ul>	説明会出席者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工期につきましては天気の状態もありますが1か月を予定しております。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・発電所を設置後、近隣住民への説明を実施してもらいたい</li> </ul>	説明会出席者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・承知致しました。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事車両の進入路は</li> </ul>	説明会出席者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画地北側の接道を使用予定になります。幅員が狭いため広い駐車場をお借りして軽トラック等で小運搬致します。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・何時から何時まで発電はするのか</li> </ul>	説明会出席者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夏至と冬至で時間帯はずれますが、太陽が入射してから発電となります。日の出と日の入りまでは発電致します。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・図面いっぱいパネルが設置してありますが発電量はどのくらいか</li> </ul>	説明会出席者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パネル合計出力が99.45KWになりまして、パワーコンディショナーを通り変換し49.5KWの低圧発電施設になります。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・除草作業の範囲は</li> </ul>	説明会出席者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・境界内が除草範囲になります。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画地内排水溝はどうされるのか</li> </ul>	説明会出席者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画地内の排水溝につきましては、確認し使用しているようであればそのまま既存の状態が残します。</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>・落雷なんかの心配はないですか</li> </ul>	<p>説明会出席者</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・弊社の建設した発電所が今までそういった事例が無いという事と、雷の特性としても高い所に落ちるので施設内への落雷の可能性は低いかと考えております。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・1か月に1度の点検は近隣住民へ結果報告をしますか。</li> </ul>	<p>説明会出席者</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・点検の際に異常がなければ報告は行いません。災害時や何か異常が発生した場合は周知するように致します。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・この場所でやる理由は</li> </ul>	<p>説明会出席者</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現地にて日当たり等確認させて頂き、地主様からも活用の予定が無いとのことから選定をさせて頂きました。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・景観上反対</li> </ul>	<p>説明会出席者</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備につきましては周りに植栽を施しフェンス等の色彩も配慮し景観から突出しないように努めます。</li> </ul>