

(参考様式) (第11条・第13条関係)

意見回答書

作成日 令和6年 8月 23日

太陽光発電施設の設置予定場所	塩尻市大字片丘字梨ノ木9214番44
----------------	--------------------

意見 (質問・要望)	陳述者・提出者	回答
土地は既に売買済みですか。	説明会参加者	現状まだ引き渡しは終わっていません。 条例の認可が降り次第売買が成立する見込みです。
太陽光発電設備の下の土地は除草剤を撒きますか。	同上	今のところ除草剤を撒く計画はありません。 生えてきた草を逐一刈っていく計画になっています。
個々の土地は松くいでの伐採した場所ですか。	同上	今回の用地で伐採は行われていないのですが、周りは伐採が行われています。
ここは森林ですか。	同上	そうです。
下に田んぼがあるのですが、前々から水の流れが多くて心配です。	同上	松葉沢川の南側なので大丈夫だと思います。 河川事務所に意見を求めたのですが特に何も言われなかったです。
採算は合いますか？ 買取価格を教えてください。	同上	12円になります。

(参考様式) (第11条・第13条関係)

意見回答書

作成日 令和6年 8月 23日

太陽光発電施設の設置予定場所	塩尻市大字片丘字梨ノ木9214番44
----------------	--------------------

意見 (質問・要望)	陳述者・提出者	回答
トレンチは浸水性のトレンチですか。	説明会参加者	浸水するようなトレンチです。
崩れる心配はありますか。	同上	雨量を計算して環境対策委員会で検討してトレンチを長めに計画したので想定できる雨量には対応できると判断しました。
保険に関して、20年経ったときに続ける可能性もあると思うのですが、周りに被害があったときの損害への保険は入っていますか。第三者への被害の保険も入っていますか。	同上	設備が原因で第三者へ被害を与えてしまった場合に補償が出る保険に加入予定です。
撤去費用は含まれていないのですか。	同上	撤去費用は国の決まりで売電費用から積み立てる事になっています。
12円でも採算は合いますか？	同上	総工費が7000万円で、年間の売電収入が700万円になる見込みです。10年で回収できる計画になっています。