

# 太陽光発電所建設計画説明会議事録

開催日：令和6年8月30日（金）19：00～

場 所：上平地区館 白髭の社

参加者：8名

計画地：高森町山吹 4697-1

説明者：株式会社グッドライフ

株式会社グッドライフより太陽光発電所建設計画について施工概要に沿って説明

※施工概要別紙添付

- ・グッドライフの太陽光案件の進め方について説明
- ・土地の基本情報（住所等）説明
- ・ハザードマップによる警戒区域の説明
- ・配置図による配置説明
- ・架台図面による設置案内
- ・発電事業計画説明（事業者・モジュールパワコン・基礎架台・強度・管理者）
- ・管理内容及びスケジュール説明
- ・モジュール、パワコンの特徴について
- ・画像による説明（架台、基礎イメージ・フェンス・看板）
- ・よくある質問について（反射光・電磁波・風水害時の安全性について）
- ・積立金制度について、廃棄について

## 質疑

ご意見ご質問	回答
設置して耐用年数が10年ぐらいと聞いていますがどうなんですか？	パネルは出力の保証が20年以上あるものですので、パネルは20年以上使っていけるものにはなりますが、パワーコンディショナーは10年とか15年で大体は故障したりしますので、パワーコンディショナーはそのくらいで交換していきます。

売買契約になっているんですね？	はい。
売買はもうしているの？	まだこれからになります。
施工及び管理会社がグッドライフさんになっていますけど、変更になったりそういった場合には必ずご連絡していただけたらか はしていただける？	地区長さんにご協力いただき、協定書を組まさせていただきますと思います。
なんらかの事情で手を引く場合には責任をもって撤去をしていただけるのか。	撤去はしっかりとやらさせていただきます。
反射が住宅の方に反射する可能性があると思いますが、どのような対応になりますか？	設置角度が 10 度ですのでほぼ真上に反射いたしますビルの 10 階とかだと反射が来る可能性はあります。 少し高台になっていますので住宅への反射はないとは思いますが反射光シミュレーションを弊社でしっかりとやらさせていただきます。
もしも反射があった場合には意見とかその状況は聞いていただけますか？	はい。 しっかりと対応させていただきます。
あそこは道路がないけどどういう考えですか？	隣の■■■■様よりもともと畑をやっていた時に道をお借りして通らせていただいていたみたいなので、そこを継続して通らせていただけるように■■■■様とお話をさせていただきます。
コンクリートを打ったりはしないのか？	コンクリートは打たずにスクリュウの杭を使用いたします。
雨水対策は地下浸透？	浸透側溝を掘らせていただき浸透させていくものになります。 実際に浸透するか浸透試験をしっかりとやります。
地区としては協定書とおっしゃっていただいているので、議会を通したうえで協定書を結ぼうと思いますのでお願いいたします。	宜しく願いいたします。

※30日間のうち、意見、質問、要望等はございませんでした。