（参考様式）（第11条・第13条関係）

意見回答書

作成日　令和8年9月28日

太陽光発電施設の設置予定場所	上田市岡字久保44-1

意見（質問・要望）	陳述者・提出者	回答
PCSの音の大きさはどの程度か	提出者	PCSの運転時の作動音は30～35dB程度となっております。運転は日中のみとなりますので周囲の騒音レベルを考えますとそれほど大きな音ではございません。
太陽光発電所から発生する電磁波についてはどの程度か	提出者	太陽光から発生する電磁波は非常に微弱で健康への影響は極めて小さいと評価されています。
浸透試験の結果はどのような結果だったか	提出者	今回の浸透試験の結果につきましては比較的浸透のいい場所となっております。
フェンスの高さ、街灯の有無について	提出者	フェンスの高さは1.5mとなります。 街灯につきましては設置はいたしません。
資材の置き場はどこになるのか	提出者	工事中は近隣の方の通行の妨げにならないように資材は全て場内へと運搬いたします。
赤線の舗装について	提出者	赤線の舗装に関しましては行う予定はございません。ただ工事中運搬の際など道路に支障をきたした場合は速やかに対処いたします。

火事の場合ずっと燃えているものなのか	提出者	基本的には電気を止めれば、電力会社からの電力は遮断されるので、安全ではありますが、太陽光パネルの特性が光を浴びてしまうとどうしても発電をしてしまいます。 そのため、大規模な火災になってくると、消防の方でも、安易に水をかけられない場合もございます。 現在、県内で400ヶ所以上施工しておりますがこれまでに発火した事例はございません。